Circ. 394/23 Attività temporanee di breve durata soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco nell'ambito di cantieri temporanei

4 Agosto 2023

In seguito alla presentazione da parte di ANCE di un quesito ai Vigili del Fuoco, si è ricevuta una nota di risposta.

Con tale nota i VVF confermano che, in generale, le attività c.d. temporanee, ossia i c.d. "diesel tank" o i gruppi elettrogeni, sono da intendersi escluse dai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011, fermo restando, ovviamente, il rispetto delle normative di prevenzione incendi eventualmente applicabili o, in mancanza, dei criteri generali di sicurezza antincendio.

Infatti, per le c.d. attività temporanee risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona ammi

Sei associato? Continua la lettura

Area Riservata

Non sei associato? Entra in Ance